

Certificat

Résistance au vent
Étanchéité à l'eau
Perméabilité à l'air
Force d'actionnement
Rapport de vérification 102 38478/1



Documentation de base

EN 14351-1 : 2006-03
Normes de vérification:
EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06
EN 12046-1 : 2003-11

Versions nationales
correspondentes

Demandeur: **Casa Noastra S.A.**
Calea Bucuresti, nr. 113, Localité Pielesti
Jud. Dolj, Roumanie

Produit: Fenêtres oscillantes en deux vantaux et portes en
vitrage avec un element central d'ouverture

Systeme: Softline 70 AD

Le nom commercial: QFort

Dimensions (lxh): 1722 mm x 2226 mm

Matériel du cadre: PVC-U/blanc

Caracteristiques:

-/-

Résistance au vent – EN 12210



Classe C3 / B4

Étanchéité à l'eau – EN 12208



Classe 9A

Perméabilité à l'air – EN 12207




Classe 4

Force d'actionnement – EN 13115



Classe 1

Présentation



Indications d'utilisation

ce rapport d'essai sert à l'attestation des caractéristiques des fenêtres en conformité avec EN 14351-2 : 2006-03. Les résultats peuvent être utilisés par le producteur comme base pour le rapport de synthèse ITT. On prendrait en compte les dispositions EN 14351-1 : 2006-03

Validité

Les données et les résultats de ce test se réfèrent uniquement à la montre testée et décrite. Les résultats des tests peuvent être transférés avec la responsabilité propre du producteur conformément EN 14351-1 tenant compte d'Anexa E.1. Cette vérification n'est pas pertinente en ce qui concerne les autres propriétés et qualités du produit, il n'a pas été prise en compte l'usure causée par les intempéries.

Observations sur les publications

Le schéma "Conditions et indications d'utilisation des documents de tests" est valable. La couverture du livre peut être utilisée comme version courte.

Contenu

Le certificat a 11 pages.

Ift Rosenheim
29 Juin 2009


Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Fenster & Fassaden


Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Fenster & Fassaden

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18
 DAP-PL-0808 99
DAP-ZE-2288 00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-00



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00