

# Certificat

Rezistență la vânt  
Etanșeitate la apă  
Permeabilitate la aer  
Forțe de acționare  
Raport de verificare 102 38478/1



Solicitant: Casa Noastra S.R.L.  
Str. Dezrobirii nr. 132  
200519 Craiova România

Produs Ferestre oscilante cu două  
canaturi și uși cu geam cu  
element central de  
deschidere

Sistem Softline 70 AD

Denumirea  
comercială QFort

Dimensiuni (lxh) 1722 mm x 2226 mm

Material ramă PVC-U/alb

Caracteristici -/-

Rezistența la vânt – EN 12210



Clasa C3 / B4

Etanșeitate la apă – EN 12208



Clasa 9A

Permeabilitate la aer – EN 12207



Clasa 4

Forțe de acționare – EN 13115




Clasa 1

## Documentație de bază

EN 14351-1 : 2006-03  
Norme verificare:  
EN 1026 : 2000-06  
EN 1027 : 2000-06  
EN 12211 : 2000-06  
EN 12046-1 : 2003-11

Versiuni naționale  
corespunzătoare (DIN EN)

## Reprezentare



## Instrucțiuni de utilizare

Aceste certificat atestă performanțele generale ale ferestrelor în conformitate cu EN 14351-2 : 2006-03. Rezultatele pot fi folosite de producător ca bază pentru raportul de sinteză ITT. Se vor lua în considerare prevederile EN 14351-1 : 2006-03.

## Valabilitate

Datele și rezultatele menționate se referă exclusiv la piesele verificate și descrise.

Rezultatele testelor pot fi transferate în responsabilitatea proprie a producătorului conform EN 14351-1 ținând cont de Anexa E.1.

Această verificare nu este relevantă în ceea ce privește alte proprietăți și calități ale produsului; nu a fost luată în considerare uzura cauzată de intemperii.

## Observații privind publicațiile

Sunt valabile „Condițiile și instrucțiunile pentru utilizarea documentațiilor de control ift”.

Coperta poate fi folosită ca și variantă scurtă.

## Cuprins

Certificatul are 11 pagini.

Ift Rosenheim  
29 Iunie 2009

  
Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
ift Zentrum Fenster & Fassaden

  
Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
ift Zentrum Fenster & Fassaden



ift Rosenheim GmbH  
Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14763  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 3822  
BLZ 711 500 00

